



PROVINCIA DI GENOVA
AREA 07 – EDILIZIA E PATRIMONIO

**APPALTO IN GLOBAL SERVICE
DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI
EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA**

CAPITOLATO TECNICO N. 4
CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE

ALLEGATO
S4A6
RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - 1

Allegato S4A6

Controllo sull'apparecchio

Scambiatore lato fumi pulito	Sì	No	NC
Ugelli del bruciatore puliti	Sì	No	NC
Rompivento-antitiraggio in buone condizioni	Sì	No	NC
Accensione e funzionamento regolari	Sì	No	NC
Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente	Sì	No	NC
Assenza di perdite od ossidazioni da/sui raccordi	Sì	No	NC
Scarico della valvola di sicurezza libero	Sì	No	NC
Vaso di espansione carico	Sì	No	NC
Dispositivi di sicurezza non cortocircuitati o manomessi	Sì	No	NC
Assenza di segni di usura e/ deformazione sugli organi sottoposti a sollecitazioni termiche	Sì	No	NC
Circuito aria pulito e privo di impedimenti	Sì	No	NC
Guarnizione di accoppiamento al generatore integra	Sì	No	NC

Elenco componenti sostituiti o installati:

Osservazioni :

Raccomandazioni (in funzione delle carenze riscontrate e non eliminabili inserire le raccomandazioni del tecnico):

CONCLUSIONE

Ai fini del sicuro funzionamento l'impianto può essere messo in funzione: **SI'** **NO**
Il proprietario/utilizzatore è stato diffidato dall'utilizzare l'impianto: **SI'** **NO**

Firma del tecnico

Firma del proprietario/occupante
per ricevuta di copia conforme

(Questo rapporto deve essere allegato al libretto di impianto)